

Pôle Santé et Risques Environnementaux  
Courriel : [ars-alsace-sante-environnement@ars.sante.fr](mailto:ars-alsace-sante-environnement@ars.sante.fr)  
Téléphone : 03 69 49 30 41  
Fax : 03 89 26 69 26

S.I. HABSHEIM  
MAIRIE  
94 rue du Général de Gaulle  
68440 HABSHEIM

## EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CTRL SANITAIRE Pb,Ni,Cu (AM 12/03)

### SI HABSHEIM

Prélèvement et mesures de terrain du 07/05/2015 à 08h50 réalisé pour l'ARS Alsace par le CAR

Nom et type d'installation : S.I. HABSHEIM (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : DISTRIBUTION RIXHEIM - RIXHEIM ( 59 GRAND RUE PIERRE BRAUN )

robinet évier bureau en face accueil EHPAD SAINT SEBASTIEN

Code point de surveillance : 000001374

Type d'analyse : D2MET

Numéro de prélèvement : 06800065830

Référence laboratoire : CAN1505-3340

#### Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. Teneurs importantes en plomb et en nickel supérieures à la limite de qualité en vigueur (respectivement 10 µg/l et 20 µg/l) La dissolution des métaux peut être accentuée par la stagnation prolongée de l'eau dans les canalisations internes. L'échantillon d'eau pour l'analyse du plomb, du nickel et du cuivre a été prélevé sans purge préalable. Il est conseillé de ne consommer l'eau qu'après un écoulement de 15 à 30 secondes. (l'eau est conforme après purge). Les autres paramètres analysés sont conformes aux limites de qualité.

Colmar, le 29 mai 2015

Pour le Directeur Général,  
L'ingénieur d'études sanitaires



Jean WIEDERKEHR

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>						
Cuivre	0,63	mg/L		2,0		1
<b>Nickel</b>	<b>126</b>	<b>µg/l</b>		20,0		
<b>Plomb</b>	<b>52,32</b>	<b>µg/l</b>		10,0		